

Van: [REDACTED]
Verzonden: woensdag 27 november 2024 14:58
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Onderwerp: Project Buitenzomerlanden met onder andere een batterijveld

Geachte heer [REDACTED],

Wij zijn bezig met een ontwikkeling in de Buitenzomerlanden, waarbij we tevens een batterijveld ontwikkelen. Zie onderstaande kaarten en de website www.debuitenzomerlanden.nl

Nu is op basis van [PGS 37-1:2023 versie 1.0 \(DECEMBER 2023\)](#) noodzakelijk om twee ingangen te hebben voor het batterijveld. In onderstaande geven we aan hoe we dat zouden kunnen creëren. Via de toegangsweg is het mogelijk om een ingang aan het begin en een ingang aan het einde te realiseren. Nu is de vraag of we hiermee aan de eis kunnen voldoen of dat er mogelijk nog aandachtspunten zijn, zoals de invloed van de windrichting.

Ik hoor graag uw reactie en we lichten het graag toe in een persoonlijk of digitaal gesprek.

Onder paragraaf 7.6.4 staat maatregel M63:

“Toegankelijkheid EOS-park

In verband met de bereikbaarheid van de EOS'en op een EOS-park moet het EOS-park via ten minste twee op voldoende uit elkaar gelegen ingangen toegankelijk zijn, conform de [Handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid](#). De externe toegangen moeten in open toestand onder toezicht staan.”





Met vriendelijke groet,

[Redacted signature]

Projectontwikkelaar duurzame energie

